

miakom.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

оценки долговечности геосинтетического материала

«Армостаб Грунт Д»

№ 15061515

действительно до 10.04.2017

Производитель: ООО «МИАКОМ СПб»

Нормативный документ (СТО): СТО 72422563-010-2011

На основании результатов испытаний (отчёт о лабораторных испытаниях от 09.04.14 выполненных АНО «НИИ ТСК») геосинтетическому материалу присвоены следующие коэффициенты запаса для оценки долговечности:

коэффициент, учитывающий снижение прочности от механических повреждений структуры (к1), для фракции, мм:

0..5	1,11
5..10	1,10
40..70	1,18

коэффициент, учитывающий снижение прочности от ухудшения свойств ниточных и сварных швов или прочности соединения элементов структуры материала (к3)

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия светопогоды (к4) 1,08

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия агрессивных сред (к5):

щёлочи	1,00
кислоты	1,00

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия микроорганизмов (к6) 1,00

коэффициент, учитывающий снижение прочности от морозостойкости (к7) 1,00

Заместитель
генерального директора
АНО «НИИ ТСК»



Д.В. Медведев