

miakom.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

оценки долговечности геосинтетического материала

**«Армостаб 400/50»**

№ 15061517

действительно до 01.02.2018

Производитель: ООО «МИАКОМ СПб»

Нормативный документ (СТО): СТО 72422563-025-2013

На основании результатов испытаний (отчет о лабораторных испытаниях от 30.01.15 выполненных АНО «НИИ ТСК») геосинтетическому материалу присвоены следующие коэффициенты запаса для оценки долговечности:

коэффициент, учитывающий снижение прочности от механических повреждений структуры (к1), для фракции, мм:

0..5	1,11
5..10	1,23
40..70	1,03

коэффициент, учитывающий снижение прочности от ухудшения свойств ниточных и сварных швов или прочности соединения элементов структуры материала (к3)

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия светопогоды (к4) 1,05

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия агрессивных сред (к5):

щёлочи	1,12
кислоты	1,13

коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия микроорганизмов (к6) 1,02

коэффициент, учитывающий снижение прочности от морозостойкости (к7) 1,09

Заместитель  
генерального директора  
АНО «НИИ ТСК»



Д.В. Медведев